

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Тверской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нелидовскому, Оленинскому, Бельскому районам
172521, г. Нелидово, ул. Строителей д.7, телефон (факс) - (48266) 5-42-45

Предписание N 5/1/3
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ Бюджетному ДОШКОЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №1»

В ЛИЦЕ ЗАВЕДУЮЩЕЕЙ СТРОЕНКОВОЙ НАТАЛЬИ ЮРЬЕВНЫ

во исполнение распоряжения от «16» февраля 2021 г. № 5 Главного государственного инспектора по пожарному надзору Нелидовского, Оленинского, Бельского районов, врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы, капитана внутренней службы Бухмарёва Д.В., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. 25 февраля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. 11 марта 2021 г. Проведена плановая проверка муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №1» по адресу: Тверская область, г. Нелидово, ул. Шахтерская, д.16, государственным инспектором Нелидовского, Оленинского, Бельского районов Тверской области по пожарному надзору, дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы, лейтенантом внутренней службы **Косых Натальей Олеговной** совместно с заведующей **Строенковой Натальей Юрьевной**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- пи- са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Допускается хранение мебели, инвентаря и других предметов в тамбурах эвакуационных выходов.</i>	Правила противопожарного режима в РФ п.27 (б,в) При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных	01.07.2021	

		<p>выходов;</p> <p>в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;</p>		
2.	<p><i>В подвальном помещении и под лестничными маршами допускается хранение мебели, инвентаря.</i></p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п.16 (б,к). На объектах защиты запрещается:</p> <p>б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;</p> <p>к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;</p>	01.07.2021	
3.	<p><i>В помещении процедурного кабинета расстояние от пожарного извещателя до электросветильника менее 0,5 м.</i></p>	<p>СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. п.13.3.6</p> <p>Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.</p>	01.07.2021	
4.	<p><i>На лестничных клетках, в подвальном помещении отсутствуют знаки о запрете курения.</i></p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п.11. 11. Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает</p>	01.07.2021	

		размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".		
5.	<i>Внутренний противопожарный водопровод не соответствует нормативным требованиям (расход воды менее 2,5 л/с).</i>	Правила противопожарного режима в РФ п. 48 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.07.2021	
6	<i>Средства обеспечения пожарной безопасности (АПС) не соответствуют проектной документации.</i>	Правила противопожарного режима в РФ п. 54. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83 1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.	01.07.2021	
7.	<i>Руководителем организации не определены сроки и порядок обучения мерам пожарной безопасности.</i>	Приказ от 12.12.2007 №645; Правила противопожарного режима в РФ п.3. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР Косых Н.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"11" марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

" 18 " 03 2021 г.



Заведующая МБДОУ

«Детский сад комбинированного вида №1»

Строенкова Н.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области
(круглосуточный) (4822) 39-99-99