

Управление образования Администрации Нелидовского городского округа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №1
(Детский сад №1)

172527, Тверская область, г. Нелидово, ул. Шахтерская, 16 тел. (48266) 5-12-59
ОКПО 40745902 ИНН/КПП 6912006441/691201001 ОГРН 1026901777495

Исх. № 31 «30» июня 2021 г.

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
по пожарному надзору Нелидовского,
Оленинского, Бельского районов
Тверской области
капитану внутренней службы Бухмарёву Д.В.

ОТЧЁТ

о выполнении нарушений указанных в предписании по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 11 марта 2021 года № 5/1/3, выданные государственным инспектором по пожарному надзору Нелидовского, Оленинского, Бельского районов Тверской области по пожарному надзору, дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы, лейтенантом внутренней службы Косых Н.О.

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Допускается хранение мебели, инвентаря и других предметов в тамбурах эвакуационных выходов. | Правила противопожарного режима в РФ п.27 (б,в) При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов; в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; | 01.07.2021 | Выполнено мебель и другие предметы убраны |
| 2. | В подвальном помещении и под лестничными маршами допускается хранение мебели, инвентаря. | Правила противопожарного режима в РФ п.16 (б,к) На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы; | 01.07.2021 | Выполнено мебель и другие предметы убраны |

| | | | | |
|----|--|---|------------|--|
| 3. | <i>В помещении процедурного кабинета расстояние от пожарного извещателя до электросветильника менее 0,5 м.</i> | СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты, 13.3.6 Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности. | 01.07.2021 | Выполнено датчик перенесён |
| 4. | <i>На лестничных клетках, в подвальном помещении отсутствуют знаки о запрете курения.</i> | Правила противопожарного режима в РФ п.11, 11.11. Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". | 01.07.2021 | Выполнено знаки размещены |
| 5. | <i>Руководителем организации не определены сроки и порядок обучения мерам пожарной безопасности.</i> | Приказ от 12.12.2007 №645; Правила противопожарного режима в РФ п.3. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. | 01.07.2021 | Выполнено разработан порядок и сроки обучения мерам пожарной безопасности Приказ №25-п от 01.03.2021 г. «Об организации работы по пожарной безопасности» |

В связи с тем, что в бюджете учреждения в 2021 г. не запланированы данные виды работ и отсутствием финансовой возможности выполнить следующие нарушения до 01.07.2021г. просьба продлить срок их выполнения до 2022 года. Руководителю Управления образования Кротову Э.Н. направлена докладная записка от 15.03.2021 г. №16 данные виды работ будут запланированы в бюджете на 2022.

| | | | | |
|----|--|--|------------|---|
| 1. | <i>Внутренний противопожарный водопровод не соответствует нормативным требованиям (расход воды менее 2,5 л/с).</i> | Правила противопожарного режима в РФ п. 48 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | 01.07.2021 | Докладная начальнику Управления образования Коммерческое предложение по установке усилительного насоса ООО «Пректэнерго-монтаж», ООО «Системы безопасности» |
|----|--|--|------------|---|

| | | | | |
|---|---|---|------------|---|
| 2 | Средства обеспечения пожарной безопасности (АПС) не соответствуют проектной документации. | <p>Правила противопожарного режима в РФ п. 54. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83 1.</p> <p>Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.</p> | 01.07.2021 | Докладная начальнику Управления образования Коммерческое предложение на разработку проектно – сметной документации ООО «Пректэнерго-монтаж», ООО «Системы безопасности» |
|---|---|---|------------|---|

Заведующая Детским садом №1



Н.Ю. Строенкова