

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 8(4822) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Нелидовскому, Оленинскому, Бельскому районам Тверской области  
172521, Тверская область, г. Нелидово, ул. Строителей, д. 7, тел. 8(48266) 5-42-45

E-mail: ond\_nelidovo@69.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

г. Нелидово

(место вынесения предписания)

**Предписание об устранении выявленных нарушений**  
**от «18» августа 2021 г. № 60/1/49**

На основании решения главного государственного инспектора Нелидовского, Оленинского, Бельского районов Тверской области по пожарному надзору Бухмарёва Дениса Вячеславовича от «04» августа 2021 г. № 60, в период с 11 час. 00 мин. «09» августа 2021 г. по 11 час. 00 мин. «18» августа 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме внеплановой выездной проверки.

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Косых Натальей Олеговной, государственным инспектором Нелидовского, Оленинского, Бельского районов Тверской области по пожарному надзору – дознавателем ОНД и ПР по Нелидовскому, Оленинскому, Бельскому районам ГУ МЧС России по Тверской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: здания учебного корпуса Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №1

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): Тверская область, г. Нелидово, ул. Шахтерская, д.16.



(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

1) Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №1 Строенковой Натальей Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	Внутренний противопожарный водопровод не соответствует нормативным требованиям (расход воды менее 2,5 л/с)	п.48 ППР в РФ от 16.09.2020 №1479.	01.04.2022	
2	Средства обеспечения пожарной безопасности (АПС) не соответствуют проектной документации.	п.54 ППР в РФ от 16.09.2020 №1479, ст.83 ФЗ №123 от 22.07.2008 «"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"».	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Косых Наталья Олеговна, государственный инспектор  
Нелидовского, Оленинского, Бельского районов  
Тверской области по пожарному надзору - дознаватель ОНДиПР  
по Нелидовскому, Оленинскому, Бельскому районам  
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



« 18 » 08 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Строенкова  
(подпись)

« 18 » 08 20 21 г.

Заведующая МБДОУ  
Детский сад №1  
Строенкова Н.Ю.  
(должность, фамилия, инициалы)